

ни в каком случае нельзя устанавливать лампы диммируемые, по длине не вмещающиеся в точку. По длине лампы должны входить в розетку и переключаться на ближайшие предметы, пол и стены.

* в местах, где стеновые и трудно стеновые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из негорючих материалов.

При эксплуатации электрических приборов запрещается

- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;
- окрашивать краской или клеивать открытую электропроводку обоями;
- пользоваться поврежденными выключателями, розетками и патронами;
- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов;
- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки. Частой причиной пожара является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки. Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.). Перед уходом из

дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.

Уважаемые граждане!

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

*Ст. инспектор ОНД и ПР по
г. Красноярску
Евгений Убиенных*

5

При возникновении пожара звонить 01 или с сотового 112

Госпожарный инспектор
Составлен в 2013 году
Выпуск 500 экз.

Госпожарный инспектор ОНД и ПР по
Красноярскому району
Иванов Юргий Юрьевич

Госпожарный инспектор ОНД и ПР по Красноярскому району, адрес: Красноярский край, г. Красноярск, район Д. П. Завьялова, 9А, Красноярск
Тел. 8 (385 33) 2 45 40, e-mail: iud@krai.krasnoyarsk.ru