

12.12.2019 (Четверг)	Распоряжение № 1006-р от 06.11.2019	ВЛ 10 кВ ф.63-1 от оп. №79	Овинный	СНТ	Подключение новой ВЛ 10 кВ	с 10:00 до 17:00	САО	
	«Журнал учета дефектов Емельяновского РЭС»	ПС-47 «Глядено» 45	ВТ-	Глядено	для проведения работ по доливке масла и чистке маслоуказательных стекол	с 08:00 до 17:00	7510	
	Договор подряда от 04.10.2019 № 11.2400.7478.19	ВЛ 10 кВ ф.63-2, оп.63/35/31/9 (связь с ф.121-03)		ст. Минино	установка реклоузера	с 10:00 до 17:00	САО	
	Распоряжение № 2084-р от 29.11.2019	ВЛ 10 кВ ф.87-3 ВЛ 0,4 кВ КТП 87-3-10		д. Суханово	Без погашения	Реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ.	с 10:00-17:00	САО
	Борьба с потерями	ВЛ 10 кВ ф.134-6	Солонцы	Быт. Промзона	Монтаж, демонтаж ПУ РИМ 10 кВ	с 10:00 до 17:00	САО	
	Жалоба 1.3/21668 от 05.11.2019	КТП 47-4-5 ВЛ 0,4 кВ Л2	Вечерницы	Быт	переподключение вводов 0,4 кВ, демонтаж опор ул. Ангарская	с 10:00 до 17:00	САО	
13.12.2019 (Пятница)	«Журнал учета дефектов Емельяновского РЭС»	ПС-47 «Глядено» 46	ВТ-	Глядено	для проведения работ по доливке масла и чистке маслоуказательных стекол	с 08:00 до 17:00	7515	
	Реконструкция ПС 63"Элита"	ВЛ 10 кВ ф.63-8		Элита	Быт. Дачи	Монтаж КЛ 10 кВ от КРУН 10 кВ до оп. № 1	САО	
	Распоряжение № 2084-р от 29.11.2019	ВЛ 10 кВ ф.87-3 ВЛ 0,4 кВ КТП 87-3-10		д. Суханово	Без погашения	Реконструкция ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ.	САО	
	Борьба с потерями	ВЛ 10 кВ ф.134-6	Солонцы	Быт. Промзона	Монтаж, демонтаж ПУ РИМ 10 кВ	с 10:00 до 17:00	САО	

Заместитель Начальника - Главный инженер
Емельяновского РЭС

Намсараев Т.Б.